

## PAPILDUS INFORMĀCIJA

iepirkumā

### **„Ielu tirdzniecības laukuma, nojumes, stāvlaukuma un publiskās tualetes izbūve Priekulē, Priekules novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2016/30)**

2016.gada 6.decembrī

Informēju, ka Priekules novada pašvaldība saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma „Ielu tirdzniecības laukuma, nojumes, stāvlaukuma un publiskās tualetes izbūve Priekulē, Priekules novadā” (Nr.PNP2016/30) nolikumu.

#### **1.jautājums:**

Nolikuma Nr. 1.5. "Piedāvājuma iesniegšana" punkta apakšpunktā 1.5.2. tiek norādīts nekorekts piedāvājuma iesniegšanas datums - 2016.gada 18. oktobris. Lūgums veikt korekcijas nolikumā.

#### **Atbilde:**

Informējam, ka neprecizitāte radusies pārrakstīšanās dēļ, un pareizs piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajā paziņojumā par plānoto līgumu (<https://pvs.iub.gov.lv/show/474391>) un Priekules novada mājaslapā (<http://www.priekulesnovads.lv/aktualie-iepirkumi/:print#menu-anchor>), kā arī iepirkuma nolikuma 1.5.1.punktā norādītais termiņš **2016.gada 9.decembris plkst.14:00.**

#### **2.jautājums:**

Ir konstatēta nesakrītība TS sadaļā - Būvdarbu apjomu sarakstā (19. pozīcija) un tāmē (pozīcija Nr. 5.8.) "Nesaistītu minerālmateriālu (0/32s) seguma būvniecība 25 cm biezumā " ir norādīta - 408 m<sup>2</sup>, savukārt skaidrojošajā aprakstā un rasējumā "Vispārīgie rādītāji" ir norādīts 402 m<sup>2</sup>. Lūgums sniegt skaidrojumu, kurš apjoms ir jāņem vērā sagatavojot finanšu piedāvājumu.

#### **Atbilde:**

Par pareizu uzskatāms Būvdarbu apjomu saraksta 19. pozīcijā un tāmē pozīcijā Nr. 5.8. "Nesaistītu minerālmateriālu (0/32s) seguma būvniecība 25 cm biezumā " norādītais apjoms, t.i., 408 m<sup>2</sup>.

#### **3.jautājums:**

Izskatot konkursa dokumentāciju, radās sekojošas neskaidrības:

Nolikumā p.7.5. rakstīts: “Ja Pretendents aizvieto tehniskajās specifikācijās norādītos materiālus ar ekvivalentiem, viņam piedāvājuma tāmēs jānorāda šie materiāli un ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības.”. Lai atbilstu nolikuma prasībām, lūdzu precizēt gaismekļa marku, tipu un tehniskos parametrus un arī nosaukt ražotāju sekojošai pozīcijai Tāmē:1-3 ELT


8      Gaismeklis Plafons LED, 12W, IP-65      gab.    9

**Atbilde:**

Pasūtītājam nav konkrētu prasību attiecībā pret norādītā gaismekļa marķu, ražotāju vai gaismekļa tehniskajiem parametriem, kas nav norādīti konkrētajā pozīcijā.

Par savstarpēji ekvivalentiem tiks uzskatīti visi gaismekļi, kas apmierina jau norādītās prasības, t.i., tie ir LED plafongaismekļi ar jaudu 12W un ar IP-65 marķējumu (nodrošina noteiktās prasības attiecībā uz cietu ķermeņu un mitruma iekļūšanu).

Priekules novada pašvaldības  
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja



P.Andersone