



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
RIETUMU REĢIONS
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Rīgas iela 56, Liepāja, LV-3401, Latvija
Tālr. (+371) 80200403, fakss (+371) 63410300, www.st.latvenergo.lv

Aizputē
12.04.2013. Nr. 30R1E0-06.01/367
Uz 27.03.2013. Nr. -

Priekules novada dome
Saules iela 1, Priekule
Priekules novads
LV-3434

Par tehniskajiem noteikumiem Liepājas ielas
apgaismojuma izbūvei Priekulē

Priekules novada Priekulē, Liepājas ielā atrodas AS „Sadales tīkls” valdījumā
esošās 0.4kV, 20kV gaisvadu un zemes kabeļu līnijas.

Tehniskie noteikumi:

1. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
2. Inženierkomunikāciju izvietojumu plānam jāatbilst Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās".
3. Darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 1998.g. noteikumu NR. 415 10.punkts).
4. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgās elektroietaisēs valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).
5. Projektā seguma augstuma atzīmes saskaņot ar esošo kabeļu augstuma atzīmēm. Esošo kabeļu augstuma atzīmes projekta izstrādes gaitā precizēt dabā veicot kontrolrakumus.
6. Ja projektējamo būvdarbu zonā nonāk esošie elektrotīkli (kabeļu līnijas) vai citas elektrotīklu būves, projektā jāparedz pārcelšana atbilstoši pastāvošām normām. Elektrotīklu pārcelšana notiek par būvdarbu pasūtītāja līdzekļiem un tā jāveic līdz objekta būvdarbu sākumam, par ko jābūt norādei projektā un paskaidrojumu rakstā.
7. Apgaismojuma trasi vēlamas izvēlēties ielas numuru nepāra pusē.
8. Šķērsojot ielu ieguldīt divas rezerves caurules DVK110 AS "Sadales Tīkls" komunikācijām.
9. Esošo komunikāciju pārcelšanai atsevišķi pieprasīt tehniskos noteikumus.
10. Projekta izstrādes laikā ievērot Latvijas republikā pastāvošos normatīvos dokumentus un aktus.
11. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana vai atļautās slodzes palielināšana AS „Sadales tīkls” elektrotīklam notiek pamatojoties uz Lietotāju pieteikumiem, lai

S A Ņ E M T S
PRIEKULES NOVADA DOMĒ

2013.g. 19. aprīlī
Indekss: 3-06/333

iesniegtu pieteikumu elektroapgādei Jums jāgriežas AS „Latvenergo” Klientu Apkalpošanas centros.

12. Tehnisko projektu saskaņot Aizputes ekspluatācijas nodaļā Aizputē, Robežu ielā 27.

13. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus.

Ekspluatācijas daļas vadītājs



Kristaps Kerve

Zigmārs Liparts 63410480